

ODBORNÉ SPUŠTĚNÍ DOMOVNÍ ČISTÍRNY AQUATEC

Tuto službu provádějí servisní technici firmy ABPLAST Group s.r.o., případně certifikovaní smluvní partneři.

Oživení ČOV znamená

- cesta technika v rámci dohodnutého místa,
- vytvoření prostupu do ČOV a napojení vzduchové hadice do rozvaděče uvnitř čistírny / propojení sekcí ČOV s řídicí jednotkou,
- propojení vzduchové hadice / řídicí jednotky s dmychadlem – dmychadlo je umístěno v technické místnosti nebo v technologické šachtě umístěné poblíž ČOV,
- nastavení ventilů vzduchového rozvaděče / nastavení řídicí jednotky,
- zprovoznění ČOV aktivovaným kalem – množství aplikovaného kalu je závislé na jeho vlastnostech a velikosti aktivované ČOV,
- zaškolení obsluhy dané ČOV.

V ceně je obsažena celkově max. 1,5 hodina práce na místě montáže (do tohoto limitu se počítá i čekání servisního technika, pokud není zákazník přítomen na místě v dohodnutý čas).

Každá další započatá půlhodina je účtována částkou dle ceníku. Spolu s dalším materiálem (pokud je takový materiál pro správné dokončení aktivace nutný) jsou veškeré tyto vícenáklady zákazníkovi na místě vyúčtovány. Platba je možná v hotovosti (někteří technici disponují také platebním terminálem).

Objednatel služby souhlasí, aby servisní technik pořizoval pro potřeby dodavatele vypovídající fotodokumentaci, která přímo souvisí s danou ČOV (aktuální stav ČOV, stavební připravenost, technikem provedené práce atd.).

Důležité pokyny

Pokud bude prostup pro přívod vzduchu z dmychadla do reaktoru čistírny vytvářet servisní technik v den zprovoznění, je nutné, aby byl obsyp (betonáž) proveden pouze po spodní hranu výtokového potrubí a vzduchová hadice v chrániče vedoucí od dmychadla (umístěného v usazené šachtě / technické místnosti) nebyla zasypána zeminou.

Pamatujte na podmínku maximální délky vzduchového potrubí 3,5 metrů mezi dmychadlem a rozvaděčem v ČOV (u varianty STANDARD), respektive 1,5 metrů mezi řídicí jednotkou a nejvzdálenější sekcí v ČOV (u variant PLUS/4G a CONTROL).

Do místa, kde je umístěno dmychadlo a ostatní elektronika, je nutné ještě před příjezdem servisního technika **instalovat zásuvku s přívodem el. energie o jmenovitém napětí 230 V** a dalších parametrech odpovídajících použité technologii.

Informace

- Ceny se vztahují k produktům zakoupeným přímo u firmy ABPLAST GROUP s.r.o., nikoli od našich obchodních partnerů.
- Termín realizace si po objednání rezervujte na servisním oddělení: tel. 603 507 085, servis@abplastgroup.cz — ideálně 2–3 týdny před plánovaným spuštěním ČOV z důvodu vytížení našich servisních techniků.

Storno poplatek

V případě, že objednatel ze své vůle zruší předem (oběma stranami) odsouhlasený termín návštěvy servisního technika, je mu firmou ABPLAST GROUP s.r.o. účtován storno poplatek ve výši:

- zrušení návštěvy do 48 hodin před termínem — 50 % z ceníku,
- zrušení návštěvy do 24 hodin před termínem — 100 % z ceníku.

Pokud objednatel (nebo objednatelem pověřená osoba) není přítomen na dohodnutém místě instalace a do 30 minut se nedostaví, má se za to, že objednaná služba byla servisním technikem v plném rozsahu provedena a bude takto také účtována.